



Reconnaissance AEAi N° 33349

Titulaire

ROMAG aquacare AG
Birchstrasse 28
3186 Düringen
Schweiz

Fabricant

ROMAG aquacare AG
3186 Düringen
Schweiz

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

COUVERCLE S14/S21

Description

Couvercle en acier fin, recouverts en dessous avec plaques AESTUVER (E=2x20mm, PS=625-965kg/m³).
Cadre en tôle d'acier fin et bandes de plaques AESTUVER (E=2x20mm, PS=625-965kg/m³), joints AESTUVER T-FUGENBAND 1330 et joints silicone.

Utilisation

REI 60-RF1
Btest=700mm, Htest=1370mm
Dans plafond: pm
Pour exposition au feu du dessous et du dessus
Résistance au feu: Dimensionnement et construction selon instructions du requérant

Documentation

SIPIZ, Olten: Rapport d'essai 'PB 212 001 2024' (19.07.2024), Expertise 'GU 212 001 2024' (21.08.2024)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu REI 60

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

27.02.2025

Remplace l'attestation du

31.10.2024

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Domaine d'application directe

Aucun domaine d'application directe possible.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Expertise, SIPIZ Olten, n° GU 212 001 2024 du 21.08.2024

- Vide de passage de l'ouverture dans le plafond :
Bmin= 600mm Hmin= 600mm Smin=0.36m2
Bmax=2000mm Hmax=4000mm Smax=8.00m2
- Variantes de versions S14 et S21
- Autres variantes selon expertise