



VKF Anerkennung Nr. 33349

Inhaber /-in

ROMAG aquacare AG
Birchstrasse 28
3186 Düringen
Schweiz

Hersteller /-in

ROMAG aquacare AG
3186 Düringen
Schweiz

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

SCHACHTABDECKUNG S14/S21

Beschreibung

Schachtabdeckung aus Edelstahl, unten abgedeckt mit Platte AESTUVER (D=2x20mm, RD=625-965kg/m³).
Rahmen aus Edelstahlblech und Plattenstreifen AESTUVER (D=2x20mm, RD=625-965kg/m³), Dichtung AESTUVER T-FUGENBAND 1330 und Silikon-Dichtung.

Anwendung

REI 60-RF1
Bgepr=700mm, Lgepr=1370mm
In Decke: MBW
Brandbeanspruchung von unten und oben
Feuerwiderstand: Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des
Gesuchstellers

Unterlagen

SIPIZ, Olten: Prüfbericht 'PB 212 001 2024' (19.07.2024), Gutachten 'GU 212 001 2024' (21.08.2024)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

27.02.2025

Ersetzt Dokument vom

31.10.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 33349

Inhaber /-in: ROMAG aquacare AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 27.02.2025

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, SIPIZ Olten, Nr.GU 212 001 2024 vom 21.08.2024

- Lichte Grösse der Deckenöffnung:
Bmin= 600mm Hmin= 600mm Amin=0.36m²
Bmax=2000mm Hmax=4000mm Amax=8.00m²
- Ausführungsvarianten S14 und S21
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten